



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0811.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Zawory kulowe: Airy Aster Athena CLAPET Collettori A/M/K/O/squadra COMBI Comet Delta Drainy EQUA Extension Galaxy Gladiator Gladius Hipress Incas Isis KosmosKronos MercuryMiniball Orion Planet Presstige Silver Sky Space Star Total Triflux Lybra Venus Viva

Zawierający / containing: mosiądz CW724R, CW617N, CW510L, PTFE, EPDM, kulę zabezpieczoną powłoką chromową

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

EFFEBI S. p. A.
25073 Bovezzo (Brescia)
Via Giuseppe Verdi, 68, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

EFFEBI S.P.A
25073 Bovezzo (BS)
Via Giuseppe Verdi 68, Włochy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.07.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.07.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 lipca 2025

The date of issue of the certificate: 9th July 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. *[Signature]*
dr n. med. Maciej Szczęotka